

ift-Nachweis

Klassifizierungsbericht



Nummer	20-005012-PR01 (NW-C01-05-de-02)
Inhaber	INOTHERM d.o.o. Prigorica 98 1331 Dolenja vas Slowenien
Produkt	1flg. Tür mit Seitenteil RC2
Bezeichnung	System: INOTHERM/SCHÜCO Lieferbezeichnung: EXCLUSIV
Details	Hersteller INOTHERM d.o.o., - Dolenja vas; Material Aluminium; Angriffsseite Schließfläche nach EN 12519; Anzahl Flügel 1 ; Außenmaß (B x H) 1600 x 2200 ; vsg: Hinweis Klasse: P4A nach EN 356; Schloss: Hersteller KfV Karl Fliether GmbH, & Co. KG - Velbert; Bezeichnung AS 2600; Hinweis Klasse 3 nach DIN 18251; Profilzylinder: Hersteller Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG, - Telgte; Bezeichnung keyTEC RPE; Hinweis Klasse 4 (Stelle 7) und Klasse 1 (Stelle 8) nach EN 1303; Band: Hersteller SCHÜCO International KG, - Bielefeld; Bezeichnung Typ 7; Anzahl 3

Besonderheiten

Ergebnis

Einbruchhemmung nach EN 1627:2011-05



Klasse: RC 2 / RC 2N

Grundlagen *)

Prüfbericht: 20-005012-PR01 PB-C01-05-de-02 vom 02.12.2020

Ersetzt ift-Nachweis Nr. 20-005012-PR01 (NW-C01-05-de-01) vom 02.12.2020

Darstellung



Verwendungshinweise

Die Ergebnisse gelten für den in EN 1627, Anhang D geregelten erweiterten Anwendungsbereich.

Gültigkeit

Zeitlich nicht limitiert.

Bei der Anwendung sind die Aktualität der Grundlagen sowie die Übereinstimmung des Produkts zu beachten.

Veröffentlichungshinweise

Es gilt das "Merkblatt zur Benutzung von ift-Prüfdokumentationen".

ift Rosenheim

08.01.2021

Simon Stürer
Stv. Prüfstellenleiter
Sicherheitstechnik

Florian Willer, Dipl.-Ing. (FH)
Prüfingenieur
Sicherheitstechnik

Identitäts-Check



www.ift-rosenheim.de/ift-geprueft
ID: F89-E17B8