

# ift-Nachweis

## Klassifizierungsbericht



Nummer	20-005012-PR02 (NW-C01-05-de-02)
Inhaber	INOTHERM d.o.o. Prigorica 98 1331 Dolenja vas Slowenien
Produkt	einflügelige Tür mit Seitenteil RC3
Bezeichnung	System: INOTHERM/SCHÜCO Lieferbezeichnung: EXCLUSIV
Details	Hersteller INOTHERM d.o.o., - Dolenja vas; Material Aluminium; Angriffsseite Schließfläche nach EN 12519; Anzahl Flügel 1 ; Außenmaß (B x H) 1600 x 2200 ; vsg: Hinweis Klasse: P5A nach EN 356; Schloss: Hersteller KFV Karl Fliether GmbH, & Co. KG - Velbert; Bezeichnung AS 2600; Hinweis Klasse 3 nach DIN 18251; Profilzylinder: Hersteller Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG, - Telgte; Bezeichnung keyTEC RPE; Hinweis Klasse 4 (Stelle 7) und Klasse 1 (Stelle 8) nach EN 1303; Schutzbeschlag: Hersteller ROSTEX VYŠKOV,s.r.o., - Vyškov; Bezeichnung Sicherheitsgarnitur ROSTEX RX1; Hinweis Klasse 3 (Stelle 7) nach EN 1906; Band: Hersteller SCHÜCO International KG, - Bielefeld; Bezeichnung Typ 7; Anzahl 3 ; Bandsicherungen 3

Besonderheiten

### Ergebnis

Einbruchhemmung nach EN 1627:2011-05



**Klasse: RC 3**

ift Rosenheim

08.01.2021

S. Stürer

Simon Stürer  
Stv. Prüfstellenleiter  
Sicherheitstechnik

F. Willer

Florian Willer, Dipl.-Ing. (FH)  
Prüfingenieur  
Sicherheitstechnik

### Grundlagen \*)

Prüfbericht: 20-005012-PR02 PB-C01-05-de-02 vom 2.12.2020

Ersetzt ift-Nachweis Nr. 20-005012-PR02 (NW-C01-05-de-01) vom 02.12.2020

### Darstellung



### Verwendungshinweise

Die Ergebnisse gelten für den in EN 1627, Anhang D geregelten erweiterten Anwendungsbereich.

### Gültigkeit

Zeitlich nicht limitiert.

Bei der Anwendung sind die Aktualität der Grundlagen sowie die Übereinstimmung des Produkts zu beachten.

### Veröffentlichungshinweise

Es gilt das "Merkblatt zur Benutzung von ift-Prüfdokumentationen".

Identitäts-Check



[www.ift-rosenheim.de/ift-geprueft](http://www.ift-rosenheim.de/ift-geprueft)  
ID: 4C3-3C6B7